

## Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Visby Södertull 9
Adress: Södertorg 10
Ägare:

Objekt:

Senast sotad:

Senast Kontrollerad:

1: Öppen spis	2019-10-24	2020-09-14
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande		
Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.20	<b>Skorstensstegen bristfällig.</b> Översta steget som är inmurat i skorstenen sitter löst. Även tegelstenarna runt steget är lösa. Mura fast stenarna och steget så det blir säkert att använda.	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946  
Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07  
[info@bfb.se](mailto:info@bfb.se)  
[www.bfb.se](http://www.bfb.se)