Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Buttle Buttlegårde 1:64
Adress: Buttle Buttlegårde 118
Ägare: Oscarsson

Objekt:	Senast sotad:	Senast Kontrollerad:
1: Öppen spis	2021-07-09	2021-07-09
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
1.60	**Eldstadsplan saknas**	Information
5.10	**Glidskydd saknas**	Information
5.20	**Takstege bristfällig.**	Information
5.30	**Arbetsplan saknas**	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se