Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Hablingbo Prästgården 1:13
Adress: Hablingbo Prästgården 839
Ägare:

Objekt:	Senast sotad:	Senast Kontrollerad:
1: Braskamin i vardagsrum	2023-07-07	2021-09-02
2: Vedspis i kök	Ej sotad	2020-02-03
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
3.90	**Skorsten bristfällig.** Kanalen fortsätter, stopp ca 1,5 ner. I tvättstugan finns två sotluckor. Oklart vem som går till rökkanalen. Rensa luckan/luckorna alt. fylla upp kanalen och gjut en klack i höjd med skorstensanslutningen. Sotet och askan utgör en brandrisk om det inte tas bort.	Anmärkning
5.10	**Markstege bristfällig.** Markstegen saknar låsning och kan glida isär. Den bör bytas ut mot en ny markstege, som är godkänd enligt standard SS-EN 131.	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se