



Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Kräklingbo Hagrummet 1:6
Adress: Kräklingbo Hagrummet 170
Ägare:

Objekt:

Senast sotad:

Senast Kontrollerad:

1: Öppen spis med insats	2022-11-01	2019-05-23
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontroll framkom följande		
Position **	Avvikelse	Bedömning ***
3.80	Tjärsotsbeläggning i del av rökkanalen. Lite tjära i rökkanal.	1
5.10	Glidskydd bristfälligt. Ska justeras eventuellt bytas ut. Markstegens stegpinne hakar inte i glidskyddets krok ordentligt samt att markstegen står sned.	1

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se