Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Västerhejde Vibble 1:483
Adress: Högklint Anders Wedins väg 4
Ägare:

Objekt:	Senast sotad:	Senast Kontrollerad:
1: Braskamin	2024-02-16	2019-03-18
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.10	**Glidskydd bristfälligt.** Båda krokarna griper inte tag om markstegen, Ett nytt glidskydd bör monteras vid sidan om takstegen.	1

Övrig upplysning

Tätningsslist i luckan är lite sliten.

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se