Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Brf Katten 1
Adress: Funcks gränd 2
Ägare:

Objekt:	Senast sotad:	Senast Kontrollerad:
1: Kamin bottenvåning	2021-12-08	2021-12-08
2: Öppen spis med insats 2:a vån	2023-12-06	2021-12-08
3: Kakelugn 3:e vån	2023-12-06	2021-12-08
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Avser obj. 2:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
1.40	**Otät anslutning förbindelsekanal** saknas drevgarn mellan röret och skorstenen, gör att det är otätt.	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se