



## Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Västerhejde gåshagen 1:5
Adress: Västerhejde Gåshagen 518
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Öppen spis med insats	2024-02-08	2022-03-10
2: Vedspis	2018-02-21	2019-01-29
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Avser obj. 2:		
<b>Vid brandskyddskontroll framkom följande</b>		
Position **	Avvikelse	Bedömning ***
3.20	<b>Övrigt</b> Ca 3 meter ner i rökkanalen sitter en tuss isolering, troligen en gammal anslutning. Det gick inte att se på övervåningen pga skorstenen är kringbyggd och inspektionslucka/or saknas.	1
1.40	<b>Övrigt</b> Oisolerad förbindelsekanal är för nära till brännbara byggnadsdelar i kök. Ingen synlig påverkan på brännbara byggnadsdelar.	1

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946  
Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07  
[info@bfb.se](mailto:info@bfb.se)  
[www.bfb.se](http://www.bfb.se)